

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY „ŚW. FLORIAN” WE WROCŁAWIU UL. ŚW. MIKOŁAJA 16/17

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
" ŚW. FLORIAN " we WROCŁAWIU
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 3
57-500 Bystrzyca Kł. ul. Podmiejska 12
NIP 8950002054 tel. 74 811 13 96

Bystrzyca Kł. dnia 06.03. 2026r.

Opinia NR : 054/26

z wyników przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń grzewczo kominowych

W budynku przy ul. **Kolejowa** Nr. **179B / 1** W **Bystrzyca Kł.**
Dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez: **Magdalena Gdowicz**

Sporządzono przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominarskiego

Pana Pawła Chiniewicza w celu: **Podłączenie kotła CO na pellet**

- 1 Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie ³
- 2 Ustalenia prawidłowości podłączenia ³
- 3 Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń ³

W związku z powyższym stwierdza się co następuje :

Przewód kominowy nr 4 (patrz szkic na odwrocie)) odpowiada wymaganiom niżej wymienionych przepisów i może być przeznaczony do podłączenia kotła CO na paliwo stałe w kuchni pod warunkiem, że moc kotła wyniesie do 10 KW a kubatura pomieszczenia wynosi 4m³/1KW mocy kotła min 30m³ i z przewodu zostanie odłączony istniejący trzon kuchenny.

Istniejąca wentylacja wywiewna z kuchni podłączona jest do przewodu nr 2 i jest sprawna.

Do pomieszczenia w którym zamontowany będzie kocioł CO wykonać wentylację nawiewną- otwór niezamykany o przekroju 200cm².

ODTWORZYĆ ŚCIANKĘ POMIĘDZY PRZEWODAMI WENTYLACYJNYMI NR 2 I 3 w otworze kratki w mieszkaniu nr 1.

Opinię sporządzono w oparciu o : Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994r wraz z późniejszymi zmianami.
Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków
I Innych obiektów budowlanych i terenów, (Dz. U. Nr. 109 z dnia 22 czerwiec2010r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr. 74 poz. 836).

Opinię sporządzono w 2 egz. Z przeznaczeniem po 1 egz. Dla: **ZUK w Bystrzycy Kł.**


1 egz. Dla **Zakładu Kominarskiego w Bystrzycy Kł.**

Potwierdzenie odbioru opinii

.....
Data i podpis


UWAGA:

1. Po dokonaniu poprawnych rozwiązań, należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowości wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych.
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. niepotrzebne skreślić.
4. **Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia**



OPINIĘ DAWCA
KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
" ŚW. FLORIAN "
Mistrz Kominarski
Uprawniony do kontroli w oparciu
o art. 67 i pkt 1 prawa budowlanego
Dyplom Instytutu nr 2140
mistrza kominarskiego

Do ULICY



2 – Wentylacja kuchnia m1

4 – Kocioł CO na paliwo stałe - **odłączyć** – **podłączyć kocioł CO na Pellet m1**

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
"ŚW. FLORIAN"
Mistrz Kominiarski
Uprawniony do kontroli w oparciu
o art. 62.1 pkt 1 prawa budowlanego
Dyplom mistrzowski nr 2140
Paweł Chiniewicz

Podpis opiniodawcy